

Lakossági tájékoztatás

Szennyvízcsatornázással kapcsolatban felmerült, az Önkormányzathoz Eljuttatott lakossági kérdésekre adott válaszok

1. A pályázat a szennyvízcsatorna kiépítést az ivóvíz-hálózattal kiépített központi belterületi településrészekben a telekhatárokon belül 1 m-ig finanszírozza, a telken belüli 1 m-en túli rész kiépítése, azaz a rákötés a tulajdonos saját költségét jelenti. Kérdésként felmerült ennek becsült várható költsége.

Válasz: A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint a tisztító idomon belüli szakaszra **tervezési költség nem merül fel a lakossági rákötések vonatkozásában**, csak az anyagköltség- és az építési munka, amennyiben a lakosság ezt kivitelezővel végezteti (saját kivitelezés is lehetséges). A megfelelő műszaki állapotra feltétlenül oda kell figyelni. A szennyvízvezeték átmérőnek min. 125 mm max. 160 mm-nek kell lennie, javasolt, hogy a belső hálózatot 125 mm-es műanyag csóból készítsék/készíttessék, mely nagyobb üzembiztonságot nyújt, mint a kisebb átmérőjű (pl: 110 mm-es) csövek, és nagyobb falvastagsága miatt statikailag is megfelelőbb.

1 folyóméterre vetítve 3000-5000 Ft-ra becsülhető az anyag- és építési munkadíj a telekhatáron belüli csatornák esetében, az ár függ attól, hogy pl. le van-e burkolva az udvar, ekkor a magasabb költséggel kell számolni. Tehát ha pl. 20 m telken belüli csatorna kiépítése szükséges és nincs burkolva az udvar, az kb. 60.000 Ft költséget jelent.

2. Kérdés: Kötelező-e a lakossági rákötés?

Válasz: Az Önkormányzat számára a pályázati útmutató előírja kötelezettséggként a beruházás végén (2013 végén) a szennyvízcsatorna kiépítéssel érintett településrészi lakosság 75 %-ának, 2018-ig pedig 92 %-ának rákötését. Amennyiben ezt a várható arányt az előzetes lakossági szándéknyilatkozatok (amelyet a víziközmű-társulatszervezéssel egyszerre gyűjtenek) nem támasztják alá, akkor a pályázat a II. fordulóra már nem nyújtható be, a beruházás nem tud megvalósulni, és az Önkormányzatnak az I. fordulóban kapott támogatást vissza kell fizetnie.

További, röviden megválaszolható kérdéseket (műszaki kérdések kivételével) írásban Dr. Menyhárt Anett jegyző asszonynak lehet átadni a Polgármesteri Hivatalban, a beruházáselőkészítés jelen fázisában ismert válaszokat a faliújságon helyezik ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

Befektetés a jövőbe

